



МОСКОВСКИЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
КОЛЛЕДЖ

ГБПОУ МИК

Департамент образования
и науки города Москвы
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение города Москвы
«Московский индустриальный
колледж»

121351
Россия, Москва
Бобруйская ул, 7
+7 (499) 608-88-41

ИНН 7731281039
КПП 773101001
ОГРН 1057731005672
ОКПО 76401776

spo-41@edu.mos.ru

ck41.mskobr.ru



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ МИК

К.Е. Калугина
2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности для дежурного администратора

ИПБ – 015-21

1. Общие положения безопасности.

1.1. Данная инструкция по пожарной безопасности разработана с целью предотвращения пожароопасных ситуаций в образовательном учреждении во время и после дежурства дежурного администратора.

1.2. Признаки, которые указывают на возможный пожар в учреждении.

- появление запаха дыма или гари;
- резкое повышение температуры воздуха в помещении, которое не обусловлено естественными причинами;
- отслоение, вздутие синтетического покрытия на полу, а также стенах помещения;
- характерный шум, который сопровождает горение, гудение пламени, треск и шипение различных горящих материалов;
- выход из строя систем энергетического снабжения (отсутствие света) и связи (не работает телефон);
- отблески пламени в стеклах зданий, которые расположены по соседству;
- срабатывание имеющейся пожарной сигнализации.

2. Дежурный администратор по образовательному учреждению обязан:

- знать и неукоснительно выполнять требования настоящей Инструкции;
- проверять наличие, исправность и работоспособность необходимых первичных средств пожаротушения и связи;
- осуществлять постоянный контроль за строгим соблюдением учащимися учебного заведения и персоналом противопожарного режима.

3. Дежурный администратор должен иметь в своем распоряжении:

- исправный электрический переносной фонарь (находится на посту охраны);
- исправно функционирующее средство связи с пожарной охраной (телефон); перечень номеров телефонов: пожарной охраны, инженерных и аварийных служб, администрации образовательного учреждения;
- информацию о наличии ключей от закрытых кабинетов образовательного учреждения.

4. Дежурный администратор должен четко знать:

- расположение всех входов и выходов из здания учебного заведения и их текущее состояние;
- местонахождение первичных средств пожаротушения и связи, уметь ими правильно пользоваться;
- порядок действий обслуживающего персонала по эвакуации детей из здания и тушению возникшего пожара.

5. При обнаружении пожара в образовательном учреждении дежурный администратор обязан:

- сообщить информацию о пожаре в пожарную охрану по телефону «101», указав точный адрес объекта;
- до прибытия пожарных подразделений.

- задействовать экстренную систему оповещения людей о пожаре;
- приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания образовательного учреждения в безопасное место согласно составленному плану эвакуации;
- принять усиленные меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами пожаротушения;
- немедленно доложить руководству колледжа о пожаре;
- организовать встречу пожарных подразделений, далее действовать по указанию руководителя тушения пожара.

Главный специалист по комплексной безопасности ГБПОУ МИК


А.В. Дмитриев